



PROVINCIA DI MILANO

Magnago

1

A.M.G.A. Legnano (ex A.C.)

Via Marconi - P.2

Tipo Pa Prof. m 120

DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI CHIMICO-FISICI

Data	T °C	pH	Cond. (mcS/cm)	Res. fisso (mg/l)	NH4 (mg/l)	NO2 (mg/l)	NO3 (mg/l)	Alc. (ml HCl 0.1 N/l)	Oss. K (mg/l)	DT (°F)	Cl (mg/l)	SO4 (mg/l)	PO4 (mg/l)	Ca (mg/l)	Mg (mg/l)	Na (mg/l)	K (mg/l)	Fe (mg/l)	Mn (mg/l)	Cr 6+ (mcg/l)	Cr tot. (mcg/l)	F (mg/l)	Cd (mcg/l)	Pb (mcg/l)	Note
12/01/95		7.65	543		< 0.2	< 0.01	32.8		2.08		15.4			83.8											Lab. comune di Turbigo
29/03/95		8	365	274	< 0.2	< 0.02	17		< 0.4	18.8	7	14	< 1	54	13			< 0.02		4			< 0.1	2	
13/09/95		7.8	364	273	< 0.2	< 0.02	14		< 0.4	19.4	6	11	< 1	58	12			< 0.02		1			< 0.1	< 1	
13/12/95		7.7	371	278	< 0.2	< 0.02	15		< 0.4	20.3	6	13	< 1	60	13			< 0.02		1			< 0.1	< 1	
10/01/96		7.6	563	422	< 0.2	< 0.02	35		< 0.4	26.9	21	29	< 1	78	18			< 0.02		3			0.5	2	
02/05/96		7.7	370	318	< 0.1	< 0.01	16.3		0.62	19.9	5.8	13.4	< 0.1	57.8				< 0.05		< 10			< 2	< 10	Lab. Pro.Se.A.
15/05/96		7.6	568	426	< 0.2	< 0.02	33		< 0.4	30.5	15	34	< 1	88	20			< 0.02		< 1			0.1	< 1	
01/07/96		7.6	426		< 0.1	< 0.01	20.1		0.62		8.4			61											Lab. Pro.Se.A.
11/09/96		7.7	417	313	< 0.2	< 0.02	21		< 0.4	23.2	8	19	< 1	68	15			< 0.02		2			< 0.1	< 1	
15/01/97		7.7	369	277	< 0.2	< 0.02	17		< 0.4	19.4	7	14	< 1	58	12			< 0.02		1			< 0.1	< 1	
12/03/97		7.6	395		< 0.2	< 0.02	18		< 0.4		7			57											
14/05/97		7.6	556	417	< 0.2	< 0.02	18		0.4	23.2	8	16	< 1	68	15	6.4	2	< 0.02	< 0.001	< 1		< 0.1	0.3		SiO2 18.5 mg/l - fenoli < 0.5 - TOC 0.22 mg/l - Cu 2, Zn < 10 mcg/l
09/07/97		7.5	382		< 0.2	< 0.02	17		0.4		7			61											
10/09/97		7.6	383	287	0.2	< 0.02	18		< 0.4	22.5	8	15	< 1	67	14			< 0.02		< 1			< 0.1	< 1	
12/11/97		7.6	399		< 0.2	< 0.02	20		< 0.4		9														
14/01/98		7.50	406	304.00	< 0.2	< 0.02	20.00			22.20	9.00	18.00		64.00	15.00										
11/03/98		7.60	396		< 0.2	< 0.02	21.00				9.00			61.00											
13/05/98		7.30	405	303.75	< 0.2	< 0.02	17.00			20.60	7.00	14.00		61.00	13.00										
08/07/98		7.60	402	0.00	< 0.2	< 0.02	19.00			0.00	7.00			58.00											
09/09/98		7.60	404	303.00	< 0.2	< 0.02	19.00			21.30	9.00	17.00		62.00	14.00										
11/11/98		7.60	407	0.00	< 0.2	< 0.02	19.00			0.00	9.00			58.00											
20/01/99		8.00	410	307.50	< 0.2	< 0.02	18.00		< 0.4	20.60	7.00	15.00	a	61.00	13.00			a			1		0.1	a	
10/03/99		8.10	417	312.75	< 0.2	< 0.02	21.00		< 0.4	15.50	9.00			62.00											
12/05/99		7.6	409	306.8	a	a	20		< 0.4	20.3	9	17	a	60	13			a			2		a	a	
30/06/99		7.4	459	344	0.02	a	17.1		0.3	22	7.9	14	0.02	62	16	6	1.3	0.03	0.012	a		a	a	a	Lab. privato
14/07/99		7.8	382	286	a	a	16		< 0.4		7			65											
15/09/99		7.7	400	300	< 0.2	< 0.02	13		< 0.4	19.9	6	12	< 1	58	13			< 0.02			2			< 1	
10/11/99		7.6	407		< 0.2	< 0.02	17		< 0.4		8			52											
19/01/00		7.6	402	302	< 0.2	< 0.02	19		< 0.4	15	11	17	< 1	47	8			< 0.02			2		< 0.5	< 1	
08/03/00		7.8	418		< 0.2	< 0.02	18		< 0.4		8			67											
10/05/00		7.9	415	311		< 0.02	17		< 0.4	19.2	8	15	< 1	67	6			< 0.02			1		< 0.1	< 1	

** meq/l

DATI ARPA e ASL - ELABORAZIONE STUDIO IDROGEOTECNICO



PROVINCIA DI MILANO

Magnago

1

A.M.G.A. Legnano (ex A.C.)

Via Marconi - P.2

Tipo Pa Prof. m 120

DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI CHIMICO-FISICI

Data	T °C	pH	Cond. (mcS/cm)	Res. fisso (mg/l)	NH4 (mg/l)	NO2 (mg/l)	NO3 (mg/l)	Alc. (ml HCl 0.1 N/l)	Oss. K (mg/l)	DT (°F)	Cl (mg/l)	SO4 (mg/l)	PO4 (mg/l)	Ca (mg/l)	Mg (mg/l)	Na (mg/l)	K (mg/l)	Fe (mg/l)	Mn (mg/l)	Cr 6+ (mcg/l)	Cr tot. (mcg/l)	F (mg/l)	Cd (mcg/l)	Pb (mcg/l)	Note
12/07/00		7.8	408		< 0.2	< 0.02	17		< 0.4		27			61											
13/09/00		7.7	397	298	< 0.2	< 0.02	18		< 0.4	18.2	8	15	< 1	53	12			< 0.02			< 1			< 1	
15/11/00		7.7	383		< 0.2	< 0.02	16		< 0.4		8			61											
17/01/01		7.8	395	296	< 0.2	< 0.02	20		< 0.4	22.8	8	18	< 1	65	16			< 0.02			< 1		< 0.1	< 1	
14/03/01		7.9	450		< 0.2	< 0.02	23		< 0.4		8			63											
09/05/01		7.7	459	344	< 0.2	< 0.02	20		< 0.4	17.1	6	18	< 1	52	10			< 0.02			1		< 0.1	< 1	
11/07/01		7.6	556		< 0.2	< 0.02	30		< 0.4		7			84											
05/12/01		7.9	394	296	< 0.2	< 0.02			< 0.4	22.8	2	5	< 1	60	19			< 0.02			< 1		< 0.1	< 1	
03/04/02		7.85	437	328	< 0.05	< 0.08	16.8		0.4	21	7	15.6	0.51	72				0.002			< 1		< 0.1	< 1	Lab. privato

** meq/l

DATI ARPA e ASL - ELABORAZIONE STUDIO IDROGEOTECNICO



PROVINCIA DI MILANO

Magnago

2

A.M.G.A. Legnano (ex A.C.)

Via Sardegna - P.3

Tipo Pf

Prof. m 139

DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI CHIMICO-FISICI

Data	T °C	pH	Cond. (mcS/cm)	Res. fisso (mg/l)	NH4 (mg/l)	NO2 (mg/l)	NO3 (mg/l)	Alc. (ml HCl 0.1 N/l)	Oss. K (mg/l)	DT (°F)	Cl (mg/l)	SO4 (mg/l)	PO4 (mg/l)	Ca (mg/l)	Mg (mg/l)	Na (mg/l)	K (mg/l)	Fe (mg/l)	Mn (mg/l)	Cr 6+ (mcg/l)	Cr tot. (mcg/l)	F (mg/l)	Cd (mcg/l)	Pb (mcg/l)	Note
31/05/95		7.5	627	470	< 0.2	<0.02	33		< 0.4	32.8	35	35	< 1	98	20			<0.02		10			< 0.1	5	
13/09/95		7.6	614	461	< 0.2	<0.02	29		< 0.4	33.9	28	29	< 1	101	21			<0.02		11			< 0.1	< 1	
10/01/96		7.6	620	465	< 0.2	<0.02	30		< 0.4	32.6	32	30	< 1	96	21			<0.02		11			0.1	< 1	As < 5, Hg < 0.5, Ni 1 mcg/l
05/03/96		7.6	620	465	< 0.2	<0.02	30		< 0.4	32.6	32	30	< 1	96	21	12.8	1.7	<0.02	<0.001	11					SiO2 17.9, Al 0.01, TOC 0.32 mg/l - H2S ass. - fenoli <0.5, Cu 1, Zn 22
02/05/96		7.8	640	486	< 0.1	<0.01	33.9		0.46	34.1	32.5	33.7	<0.1	93.3				<0.05		< 10			< 2	< 10	Lab. Pro.Se.A.
15/05/96		7.6	621	466	< 0.2	<0.02	32		< 0.4	25	32	32	< 1	72	17			<0.02		3			< 0.1	< 1	
01/07/96		7.65	620		< 0.1	<0.01	31.6		0.58		29.8			91.8											Lab. Pro.Se.A.
25/09/96		7.5	586	440	< 0.2	<0.02	32		< 0.4	32.5	26	30	< 1	97	20			<0.02		10			< 0.1	< 1	
29/01/97		7.6	532	399	< 0.2	<0.02	30		< 0.4	32.9	22	27	< 1	97	21			<0.02		20			0.1	2	
12/03/97		7.6	562		< 0.2	<0.02	30		< 0.4		20			83											
14/05/97		7.7	557	418	< 0.2	<0.02	30		< 0.4	31.4	19	27	< 1	91	21			<0.02		6			< 0.1	< 1	
10/09/97		7.6	552	414	< 0.2	<0.02	31		< 0.4	32	18	27	< 1	95	20			<0.02		11			0.2	< 1	
12/11/97		7.5	452		< 0.2	<0.02	30		< 0.4		21														
11/03/98		7.50	526	394.00	<0.2	<0.02	33.00			28.80	20.00	28.00		84.00	19.00										
11/11/98		7.50	540	405.00	<0.2	<0.02	33.00			22.27	18.00	26.00		66.00	14.00										
10/03/99		7.80	530	397.50	<0.2	<0.02	32.00		< 0.4	26.00	15.00	26.00	a	76.00	17.00			a			6		0.1	a	
15/03/00		7.9	490	368	< 0.2	0.6	14		0.5	23.1	13	22	< 1	71	13			< 0.02			< 1			< 1	

** meq/l

DATI ARPA e ASL - ELABORAZIONE STUDIO IDROGEOTECNICO



PROVINCIA DI MILANO

Magnago

3

A.M.G.A. Legnano (ex A.C.)

Via Calvi - P.1

Tipo Pa Prof. m 182

DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI CHIMICO-FISICI

Data	T °C	pH	Cond. (mcS/cm)	Res. fisso (mg/l)	NH4 (mg/l)	NO2 (mg/l)	NO3 (mg/l)	Alc. (ml HCl 0.1 N/l)	Oss. K (mg/l)	DT (°F)	Cl (mg/l)	SO4 (mg/l)	PO4 (mg/l)	Ca (mg/l)	Mg (mg/l)	Na (mg/l)	K (mg/l)	Fe (mg/l)	Mn (mg/l)	Cr 6+ (mcg/l)	Cr tot. (mcg/l)	F (mg/l)	Cd (mcg/l)	Pb (mcg/l)	Note
12/01/95		7.6	580		< 0.2	<0.01	39.1		2.16		25			79.3											Lab. comune di Turbigo
29/03/95		7.7	579	434	< 0.2	<0.02	39		< 0.4	24.3	25	35	< 1	71	16			<0.02		4			< 0.1	1	
13/09/95		7.5	551	413	< 0.2	<0.02	29		< 0.4	26.5	16	24	< 1	78	17			<0.02		4			< 0.1	< 1	
13/12/95		7.5	564	423	< 0.2	<0.02	36		< 0.4	26.5	9	30	< 1	78	17			<0.02		3			< 0.1	< 1	
10/01/96		7.4	563	422	< 0.2	<0.02	35		< 0.4	26.7	21	29	< 1	77	18			<0.02		3			0.2	< 1	
02/05/96		7.65	476		< 0.1	<0.01	21.2		0.42		8.5			67.7											Lab. Pro.Se.A.
15/05/96		7.6	564	423	< 0.2	<0.02	38		< 0.4	25	21	31	< 1	72	17	28.2	1.6	<0.02	0.003	3					SIO2 18.6, Al 0.01, TOC 0.29 mg/l - H2S ass. - fenoli <0.5, Ba 16, Ni 2
01/07/96		7.45	562		< 0.1	<0.01	22.7		0.50		10.1			70.8											Lab. Pro.Se.A.
11/09/96		7.5	460	345						26.3	21	33		77	17					4			< 0.1	< 1	
29/01/97		7.5	547	410	< 0.2	<0.02	37		< 0.4	28.1	18	29	< 1	81	19			<0.02		2			< 0.1	< 1	
12/03/97		7.4	551		< 0.2	<0.02	38		< 0.4		17			67											
14/05/97		8.1	540	405	< 0.2	<0.02	36		< 0.4	27.1	17	30	< 1	77	19			<0.02		2			< 0.1	< 1	
09/07/97		7.5	539		< 0.2	<0.02	17		< 0.4		7		< 1	72						5			0.3	3	
10/09/97		7.4	539	404	0.2	<0.02	37		< 0.4	25.9	15	30	< 1	74	18			<0.02		5			0.3	3	
12/11/97		7.4	533		< 0.2	<0.02	38		< 0.4		17														
14/01/98		7.40	534	400.00	< 0.2	<0.02	38.00			25.00	16.00	31.00		72.00	17.00										
11/03/98		7.40	513		< 0.2	<0.02	42.00				18.00			66.00											
13/05/98		7.30	553	414.75	< 0.2	<0.02	36.00			24.60	15.00	29.00		72.00	16.00										
08/07/98		7.50	547	0.00	< 0.2	<0.02	37.00			0.00	13.00			70.00											
09/09/98		7.40	545	408.75	< 0.2	<0.02	41.00			26.50	17.00	34.00		78.00	17.00										
11/11/98		7.60	539	0.00	< 0.2	<0.02	41.00			0.00	16.00			64.00											
11/11/98		7.5	540	405						22.27	18	26		66	14										
20/01/99		7.90	528	396.00	< 0.2	<0.02	37.00		< 0.4	24.09	14.00	28.00	a	70.00	16.00			a			2		0.1	a	
10/03/99		8.00	522	391.50	< 0.2	<0.02	40.00		< 0.4	17.25	15.00			69.00											
12/05/99		7.5	539	404.3	a	a	39		< 0.4	23.6	15	31	a	70	15			a			3		a	a	
30/06/99		7.3	607	455	0.02	a	36.8		0.3	24	14.6	27.8	0.01	70	16	25	1.3	0.05	0.011	a		a	a	a	Lab. privato
14/07/99		7.6	520	390	a	a	35		< 0.4		13			74											
08/09/99		7.6	536	402	< 0.2	< 0.02	25		< 0.4	22.1	9	27	< 1	62	16			< 0.02			2			< 1	
10/11/99		7.5	529		< 0.2	< 0.02	35		< 0.4		13			61											
19/01/00		7.5	524	393	< 0.2	< 0.02	37		< 0.4	19.5	14	30	< 1	60	11			< 0.02			3		< 0.5	< 1	
08/03/00		7.6	530		< 0.2	< 0.02	37		< 0.4		8			78											

** meq/l

DATI ARPA e ASL - ELABORAZIONE STUDIO IDROGEOTECNICO



PROVINCIA DI MILANO

Magnago

3

A.M.G.A. Legnano (ex A.C.)

Via Calvi - P.1

Tipo Pa Prof. m 182

DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI CHIMICO-FISICI

Data	T °C	pH	Cond. (mcS/cm)	Res. fisso (mg/l)	NH4 (mg/l)	NO2 (mg/l)	NO3 (mg/l)	Alc. (ml HCl 0.1 N/l)	Oss. K (mg/l)	DT (°F)	Cl (mg/l)	SO4 (mg/l)	PO4 (mg/l)	Ca (mg/l)	Mg (mg/l)	Na (mg/l)	K (mg/l)	Fe (mg/l)	Mn (mg/l)	Cr 6+ (mcg/l)	Cr tot. (mcg/l)	F (mg/l)	Cd (mcg/l)	Pb (mcg/l)	Note
10/05/00		7.6	535	401	< 0.2	< 0.02	35		< 0.4	22	12	28	< 1	78	6			< 0.02			3		< 0.1	< 1	
12/07/00		7.5	538		< 0.2	< 0.02	36		< 0.4		27			89											
13/09/00		7.6	527	395	< 0.2	< 0.02	39		< 0.4	22.1	13	30	< 1	62	16			< 0.02			2			< 1	
15/11/00		7.5	461		< 0.2	< 0.02	34		< 0.4		13			71											
17/01/01		7.6	487	365	< 0.2	< 0.02	39		< 0.4	25.7	13	32	< 1	73	18			< 0.02			< 1		< 0.1	< 1	
06/03/01		7.6	532	399	< 0.2	< 0.02	40		< 0.4	24.5	12	32	< 1	75	14	28	1.2	< 0.02	< 0.001		2	< 0.1	< 0.1	< 1	TOC 0.8 mg/l
09/05/01		7.6	538	404	< 0.2	< 0.02	40		< 0.4	19	10	33	< 1	58	11			< 0.02			2		< 0.1	< 1	
11/07/01		7.5	553		< 0.2	< 0.02	40		< 0.4		6			71											
12/09/01		7.4	507	380	< 0.2	< 0.02	40		< 0.4	27.6	11	32	< 1	74	22			< 0.02			1		< 0.1	< 1	
14/11/01		7.5	515		< 0.2	< 0.02	34		< 0.4		10			90											
03/04/02		7.59	561	421	< 0.05	< 0.08	36.2		0.4	28	11	30.6	< 0.27	71				0.003			< 1		< 0.1	< 1	Lab. privato

** meq/l

DATI ARPA e ASL - ELABORAZIONE STUDIO IDROGEOTECNICO



PROVINCIA DI MILANO

Magnago

4

A.M.G.A. Legnano (ex A.C.)

Via S.Martino - P.4

Tipo Pa Prof. m 242

DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI CHIMICO-FISICI

Data	T °C	pH	Cond. (mcS/cm)	Res. fisso (mg/l)	NH4 (mg/l)	NO2 (mg/l)	NO3 (mg/l)	Alc. (ml HCl 0.1 N/l)	Oss. K (mg/l)	DT (°F)	Cl (mg/l)	SO4 (mg/l)	PO4 (mg/l)	Ca (mg/l)	Mg (mg/l)	Na (mg/l)	K (mg/l)	Fe (mg/l)	Mn (mg/l)	Cr 6+ (mcg/l)	Cr tot. (mcg/l)	F (mg/l)	Cd (mcg/l)	Pb (mcg/l)	Note
30/06/99		7.4	380	285	0.02	a	7.9		0.4	18	3.8	7.2	0.04	48	15	7.1	1.4	0.06	0.007	a			a	a	Lab. privato
03/05/01		7.7	332	249	< 0.2	< 0.02	10		< 0.4	13.5	4	10	< 1	39	9	13	1.3	< 0.02	< 0.001		< 1	< 0.1	< 0.1	< 1	TOC 0.12 mg/l
14/11/01		7.9	332		< 0.2	< 0.02	10		< 0.4		4			63											
03/04/02		7.8	371	278	< 0.05	< 0.08	8.9		0.5	19	3.7	9.1	< 0.27	56				0.05			< 1		< 0.1	< 1	Lab. privato

** meq/l



PROVINCIA DI MILANO

Magnago

1

A.M.G.A. Legnano (ex A.C.)

Via Marconi - P.2

Tipo: Pa

Prof. (m): 120

DETERMINAZIONE GASCROMATOGRAFICA DEI SOLVENTI CLORURATI (mcg/l)

Data	Cloruro di metilene	Cloroformio	Metil cloroformio	Tetracloruro di carbonio	Tricloro etilene	Tetracloro etilene	Freon11	Freon113	Dbrmcl. metano	Mnbdicl. metano	Solventi totali	Note
29/03/95		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			< 1	
13/09/95		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			< 1	
13/12/95		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			< 1	
10/01/96		2.00	< 1	< 1	2.00	1.00	< 1	< 1			5.00	
15/05/96		4.00	< 1	< 1	1.00	< 1	< 1	< 1			5.00	
11/09/96		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1.00			1.00	
15/01/97		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3.00			3.00	
14/05/97		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			< 1	idrocarburi < 10 - IPA <0.01
10/09/97		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			< 1	
14/01/98		< 1	< 1	< 1	1.00	< 1	< 1	< 1			1.00	
13/05/98		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			< 1	
09/09/98		2.00	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			2.00	1.2 dicloropropano assente
20/01/99		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			< 1	
12/05/99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
30/06/99		0.70	0.30		1.00	2.00					4.00	Lab. privato
15/09/99		1.00	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			1.00	
19/01/00		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			< 1	
10/05/00		1.00	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			1.00	
13/09/00		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			< 1	



PROVINCIA DI MILANO

Magnago

1

A.M.G.A. Legnano (ex A.C.)

Via Marconi - P.2

Tipo: Pa

Prof. (m): 120

DETERMINAZIONE GASCROMATOGRAFICA DEI SOLVENTI CLORURATI (mcg/l)

Data	Cloruro di metilene	Cloroformio	Metil cloroformio	Tetracloruro di carbonio	Tricloro etilene	Tetracloro etilene	Freon11	Freon113	Dbrmcl. metano	Mnbrdicl. metano	Solventi totali	Note
17/01/01		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			< 1	
09/05/01		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			< 1	
05/12/01		1.00	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			1.00	
03/04/02		2.00	< 1	< 1	2.00	1.00					5.00	Lab. privato



PROVINCIA DI MILANO

Magnago

2

A.M.G.A. Legnano (ex A.C.)

Via Sardegna - P.3

Tipo: Pf

Prof. (m): 139

DETERMINAZIONE GASCROMATOGRAFICA DEI SOLVENTI CLORURATI (mcg/l)

Data	Cloruro di metilene	Cloroformio	Metil cloroformio	Tetracloruro di carbonio	Tricloro etilene	Tetracloro etilene	Freon11	Freon113	Dbrmcl. metano	Mnbrdicl. metano	Solventi totali	Note
31/05/95		14.00	< 1	< 1	2.00	2.00	< 1	< 1			18.00	
13/09/95		8.00	< 1	< 1	1.00	2.00	< 1	< 1			11.00	
10/01/96		10.00	< 1	< 1	2.00	3.00	< 1	< 1			15.00	
05/03/96		10.00	< 1	< 1	2.00	3.00	< 1	< 1			15.00	solventi aromatici < 10
15/05/96		14.00	< 1	< 1	1.00	2.00	< 1	< 1			17.00	
25/09/96		8.00	< 1	< 1	1.00	2.00	< 1	< 1			11.00	
29/01/97		8.00	< 1	< 1	1.00	2.00	< 1	< 1			11.00	
14/05/97		6.00	< 1	< 1	1.00	2.00	< 1	< 1			9.00	
10/09/97		6.00	< 1	2.00	1.00	1.00	< 1	< 1			10.00	
11/03/98		5.00	< 1	< 1	1.00	1.00	< 1	< 1			7.00	
11/11/98		6.00	< 1	< 1	1.00	1.00	< 1	< 1			8.00	
10/03/99		4.00	< 1	< 1	1.00	1.00	< 1	< 1			6.00	
15/03/00		4.00	< 1	< 1	< 1	1.00	< 1	< 1			5.00	



PROVINCIA DI MILANO

Magnago

3

A.M.G.A. Legnano (ex A.C.)

Via Calvi - P.1

Tipo: Pa
Prof. (m): 182

DETERMINAZIONE GASCROMATOGRAFICA DEI SOLVENTI CLORURATI (mcg/l)

Data	Cloruro di metilene	Cloroformio	Metil cloroformio	Tetracloruro di carbonio	Tricloro etilene	Tetracloro etilene	Freon11	Freon113	Dbrmcl. metano	Mnbrdicl. metano	Solventi totali	Note
29/03/95		3.00	< 1	< 1	2.00	1.00	< 1	< 1			6.00	
13/09/95		2.00	< 1	< 1	2.00	1.00	< 1	< 1			5.00	
13/12/95		2.00	< 1	< 1	3.00	3.00	< 1	< 1			8.00	
10/01/96		2.00	< 1	< 1	2.00	2.00	< 1	< 1			6.00	
15/05/96		7.00	< 1	< 1	2.00	1.00	< 1	< 1			10.00	
11/09/96		2.00	< 1	< 1	2.00	1.00	< 1	1.00			6.00	
29/01/97		1.00	< 1	< 1	2.00	1.00	< 1	< 1			4.00	
14/05/97		1.00	< 1	< 1	3.00	1.00	< 1	< 1			5.00	
10/09/97		1.00	< 1	< 1	2.00	1.00	< 1	< 1			4.00	
14/01/98		2.00	< 1	< 1	4.00	2.00	< 1	< 1			8.00	
13/05/98		2.00	< 1	< 1	3.00	1.00	< 1	< 1			6.00	
09/09/98		4.00	< 1	< 1	3.00	1.00	< 1	< 1			8.00	
11/11/98		6.00	< 1	< 1	1.00	1.00	< 1	< 1			8.00	
20/01/99		1.00	< 1	< 1	4.00	2.00	< 1	< 1			7.00	
12/05/99		0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00			5.00	
30/06/99		1.20	0.40		0.50	9.00					11.10	Lab. privato
08/09/99		1.00	< 1	< 1	4.00	2.00	< 1	< 1			7.00	
19/01/00		2.00	< 1	< 1	4.00	3.00	< 1	< 1			9.00	
10/05/00		1.00	< 1	< 1	4.00	2.00	< 1	< 1			7.00	



PROVINCIA DI MILANO

Magnago

3

A.M.G.A. Legnano (ex A.C.)

Via Calvi - P.1

Tipo: Pa
Prof. (m): 182

DETERMINAZIONE GASCROMATOGRAFICA DEI SOLVENTI CLORURATI (mcg/l)

Data	Cloruro di metilene	Cloroformio	Metil cloroformio	Tetracloruro di carbonio	Tricloro etilene	Tetracloro etilene	Freon11	Freon113	Dbrmcl. metano	Mnbdicl. metano	Solventi totali	Note
13/09/00		< 1	1.00	< 1	4.00	2.00	< 1	< 1			7.00	
17/01/01		3.00	< 1	< 1	4.00	2.00	< 1	< 1			9.00	
06/03/01		1.00	< 1	< 1	4.00	2.00	< 1	< 1			7.00	
09/05/01		1.00	< 1	< 1	4.00	3.00	< 1	< 1			8.00	
12/09/01		< 1	< 1	< 1	4.00	2.00	< 1	< 1			6.00	
03/04/02		3.00	1.00	1.00	10.00	5.00					20.00	Lab. privato



PROVINCIA DI MILANO

Magnago

4

A.M.G.A. Legnano (ex A.C.) Via S.Martino - P.4

Tipo: Pa

Prof. (m): 242

DETERMINAZIONE GASCROMATOGRAFICA DEI SOLVENTI CLORURATI (mcg/l)

Data	Cloruro di metilene	Cloroformio	Metil cloroformio	Tetracloruro di carbonio	Tricloro etilene	Tetracloro etilene	Freon11	Freon113	Dbmnci. metano	Mnbdici. metano	Solventi totali	Note
30/06/99		0.60			0.60	0.10					2.10	Lab. privato - freon 0.8 mcg/l
03/05/01		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1			< 1	
03/04/02		2.00	< 1	< 1	2.00	< 1					4.00	Lab. privato



PROVINCIA DI MILANO

Magnago

1

A.M.G.A. Legnano (ex A.C.)

Via Marconi - P.2

Tipo: Pa
Prof. m 120

DETERMINAZIONE DEI DISERBANTI E PESTICIDI (mcg/l)

Data	Molinate	Bentazone	Alachlor	Propazina	Atrazina	Simazina	TCEP	TMCP	Bromacil	Note
12/01/95	< 0.01			0.03	0.03	0.04				Lab. comune di Turbigo - altri antiparassitari inf. al limite
02/05/96				0.06						Lab. Pro.Se.A.
01/07/96				0.06						Lab. Pro.Se.A.
14/05/97										tutto inferiore al limite
30/06/99					<0.01		0.01	0.20		Lab. privato
10/05/00									< 0.02	



PROVINCIA DI MILANO

Magnago

2

A.M.G.A. Legnano (ex A.C.)

Via Sardegna - P.3

Tipo: Pf

Prof. m 139

DETERMINAZIONE DEI DISERBANTI E PESTICIDI (mcg/l)

Data	Molinate	Bentazone	Alachlor	Propazina	Atrazina	Simazina	TCEP	TMCP	Bromacil	Note
28/06/95	< 0.1		< 0.1	< 0.02	0.06	0.03	< 0.02			ametrina < 0.02, cianazina < 0.02, prometrina < 0.02, terbutilazina < 0.02
10/01/96	< 0.1		< 0.1	< 0.02	0.1	< 0.02	< 0.02			ametrina < 0.02, cianazina < 0.02, prometrina < 0.02, terbutilazina < 0.02
13/03/96	< 0.1		< 0.1	< 0.02	0.11	0.03	0.02			ametrina, cianazina, prometrina, terbutilazina < 0.02 mcg/l
02/05/96				0.08	0.12	0.02				Lab. Pro.Se.A.
01/07/96				0.08	0.11	0.03				Lab. Pro.Se.A.



PROVINCIA DI MILANO

Magnago

3

A.M.G.A. Legnano (ex A.C.)

Via Calvi - P.1

Tipo: Pa
Prof. m 182

DETERMINAZIONE DEI DISERBANTI E PESTICIDI (mcg/l)

Data	Molinate	Bentazone	Alachlor	Propazina	Atrazina	Simazina	TCEP	TMCP	Bromacil	Note
12/01/95	< 0.01			0.05	0.07	0.07				Lab. comune di Turbigo - altri antiparassitari inf. al limite
02/05/96				0.06	0.04					Lab. Pro.Se.A.
15/05/96	< 0.1		< 0.1	< 0.02	0.06	0.04	< 0.02			ametrina, cianazina, prometrina, terbutilazina < 0.02
01/07/96				0.05	0.04					Lab. Pro.Se.A.
30/06/99					0.02		<0.01	0.14		Lab. privato
06/03/01	< 0.1		< 0.1	< 0.02	< 0.02	0.02	< 0.02		< 0.02	altri diserb/antiparass. < lim. strum.



PROVINCIA DI MILANO

Magnago

4

A.M.G.A. Legnano (ex A.C.)

Via S.Martino - P.4

Tipo: Pa
Prof. m 242

DETERMINAZIONE DEI DISERBANTI E PESTICIDI (mcg/l)

Data	Molinate	Bentazone	Alachlor	Propazina	Atrazina	Simazina	TCEP	TMCP	Bromacil	Note
30/06/99					<0.01		0.01	0.18		Lab. privato
03/05/01	< 0.1		< 0.1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02	altri diserb/antiparass. < lim. strum.